

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель заведующего
БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 341»
_____ В.С. Марнауз
«16» августа 2023 г.

План мероприятий
по устранению нарушений выявленных в Предписании № 198/1 ТОНД и ПР
от 15 августа 2023г.

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	срок их исполнения	Ответственное лицо
1.	01.12.2023г. В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение. (дополнительное финансирование учредителя на проектно-сметные работы и монтаж аварийного освещения)	01.12.2023г.	Заместитель заведующего Марнауз В.С. Главный бухгалтер Е.Е. Панюкова
2.	01.12.2023г. Правообладателем земельного участка не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов к зданиям (фактически система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах к зданиям, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (исполнение за счет собственных средств учреждения)	01.09.2023г.	Заместитель заведующего Марнауз В.С. Главный бухгалтер Е.Е. Панюкова

С планом ознакомлен: _____
